



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района
Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская д. 106, тел 251-57-93

Предписание № 2-8-605/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VIII) вида № 231

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

(ГБС(К)ОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VIII) вида № 231 Адмиралтейского района СПб)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела-начальника отделения ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Джурова А.Р. № 2-8-605 от 16 июля 2014 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 06.10.15, 27.31 октября 2014 г. старшим инспектором ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Неуютновой Александрой Геннадьевной проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здания образовательного учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Витебская, д. 7.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1	Здание объекта оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации адресного типа, в том числе подвал и чердак, по всей площади вне зависимости от назначения помещений в нем, за исключением помещений с мокрыми	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 1 раздела 4 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБС(К)ОУ С(К)ОШ (VIII) вида № 231 Адмиралтейского района СПб, по адресу:	30.11.2015 г.	

	процессами (душевых, санузлов, помещения мойки и т.п.) и лестничных клеток.	г. СПб, ул. Витебская, д. 7, согласованных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.		
2	В цокольной части здания предусмотреть автоматическую установку водяного пожаротушения. В качестве огнетушащего вещества возможно использовать тонко-распыленную воду.	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 2 раздела 4 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБС(К)ОУ С(К)ОШ (VIII) вида № 231 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Витебская, д. 7, согласованных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	30.11.2015 г.	
3	Систему оповещения и управления эвакуацией предусмотреть не ниже 5-го типа с разбивкой на зоны оповещения и устройством микрофонной консоли для оперативной передачи речевых сообщений при пожаре.	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 4 раздела 4 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБС(К)ОУ С(К)ОШ (VIII) вида № 231 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Витебская, д. 7, согласованных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	30.11.2015 г.	
4	Сообщение подвального этажа с лестничной клеткой 2ЛК выполнить через противопожарную дверь 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (ЕИ 60), установленную в противопожарной перегородке с пределом огнестойкости не менее EI 60	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 6 раздела 4 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБС(К)ОУ С(К)ОШ (VIII) вида № 231 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Витебская, д. 7, согласованных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	30.11.2015 г.	
5	Обеспечить передачу из-	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г.	30.11.2015	

	вещения о пожаре от установки автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала школы.	№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 8 раздела 4 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБС(К)ОУ С(К)ОШ (VIII) вида № 231 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Витебская, д. 7, согласованных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	г.	
6	В лестничную клетку 2ЛК обеспечить подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией. При расчете параметров приточной противодымной вентиляции требования по расходу наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции в лестничную клетку определить как для лестничных клеток типа Н2.	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 9 раздела 4 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБС(К)ОУ С(К)ОШ (VIII) вида № 231 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Витебская, д. 7, согласованных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	30.11.2015 г.	
7	Из помещения игрового зала предусмотреть удаление дыма при пожаре через оконные фрамуги (створки) в окнах, низ которых должен находиться на уровне не менее чем 2,2 м. от пола, с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре. Указанные фрамуги (створки) оборудовать механизированными приводами для их открывания в автоматическом режиме (от сигнала автоматической установки пожарной сигнализации), в дистанционном режиме (от кнопок, установленных около эвакуационных выходов из зала) и в ручном (установить местные устройства для открывания).	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 11 раздела 4 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБС(К)ОУ С(К)ОШ (VIII) вида № 231 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Витебская, д. 7, согласованных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	30.11.2015 г.	
8	Инвентарные помещения	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г.	30.11.2015	

	(кладовые для хранения спортивного инвентаря) выгородить противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением дверных проемов противопожарными дверями 2-го типа.	№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 12 раздела 4 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБС(К)ОУ С(К)ОШ (VIII) вида № 231 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Витебская, д. 7, согласованных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	г.	
9	Двери лестничных клеток предусмотреть противопожарными 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (EIS 30) с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах, за исключением дверей ведущих непосредственно наружу.	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 17 раздела 4 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБС(К)ОУ С(К)ОШ (VIII) вида № 231 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Витебская, д. 7, согласованных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	30.11.2015 г.	
10	Определить алгоритм взаимодействия системы видеонаблюдения (с обеспечением 1 категории обеспечения надежности электроснабжения) с другими системами пожарной безопасности здания для целей визуализации процесса эвакуации людей при пожаре.	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 20 раздела 4 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБС(К)ОУ С(К)ОШ (VIII) вида № 231 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Витебская, д. 7, согласованных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	30.11.2015 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты

может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.


В соответствии с пп.2 п. 48 Приказа МЧС России от 28.06.2012 г. N 375 (ред. от 27.12.2013) "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Адмиралтейского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу




А.Г. Неуютнова

31 октября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБС(К)ОУ специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы (VIII) вида № 231
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга



О.В.Иванова

31 октября 2014 г.